

Số: /BC-BQL

Na Rì, ngày 12 tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải trình một số nội dung theo kiến nghị sau thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Căn cứ Văn bản số 3244/UBND-VP ngày 11/10/2024 của UBND huyện Na Rì về việc giải trình kiến nghị sau thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Sau khi rà soát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xin báo cáo như sau:

- Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn: Đề nghị UBND huyện xem xét lại nội dung: “Bồn cây chặt bỏ 02 cây đa đào gốc và phá dỡ tường xây bồn, đầm đất và đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 10cm”. Nên trồng thay thế loại cây trồng khác tạo môi trường cảnh quan trong lành.

Nội dung này Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện giải trình như sau: Do bồn cây được bố trí ngay gần vị trí cổng vào và có đường kính 7m gây mất cảnh quan khuôn viên sân của nhà khách và hạn chế đến việc đi lại của các phương tiện khi tập trung đông người.

- Đối với hạng mục dự án Nhà đa năng trường PTDT Nội trú huyện: Đề nghị UBND huyện xem xét đề xuất kinh phí, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp hoàn thiện phần nền nhà, để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Nội dung này Ban QLDA đầu tư xây dựng đề nghị UBND huyện giao các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và tham mưu đề xuất.

- Đối với dự án Trường Mầm non Lương Thượng, huyện Na Rì, hạng mục “Xây mới nhà hành chính quản trị với quy mô 02 tầng” cần bổ sung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy đúng theo các quy định hiện hành.

Nội dung này Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện giải trình như sau: Theo quy định tại mục 4; Phụ lục V; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy quy định: “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non cao từ 03 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 3.000 m<sup>3</sup> trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có khối tích từ 5.000 m<sup>3</sup> trở lên; nhà, công trình của học viện,

*trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m<sup>3</sup> trở lên”;*  
Tại mục 3.20 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy-phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình..., quy định khối tích của nhà là khối tích của một hạng mục công trình độc lập. Do đó, đối với dự án Trường Mầm non Lương Thượng, huyện Na Rì là một hạng mục công trình độc lập không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy nên không thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy mà chỉ bố trí bình bọt chữa cháy và tiêu lệnh chữa cháy.

Trên đây là Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về một số nội dung sau thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, kính trình UBND huyện xem xét./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND huyện (b/c);
- VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng TC- KH huyện;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, các Tổ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Triệu Quang Hoạt**